

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий,

QR-код <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Курагинскому району**

**662910, п. Курагино, ул. Комсомольская, 115, ogps20gpn@mchskrsk.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 83/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Юридическому лицу – Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Краснокаменская средняя общеобразовательная школа № 4, в лице дирек-  
тора МБОУ Краснокаменская СОШ № 4 Каминской Ирины Викторовны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Курагинского  
района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. № 83 от «19» октября 2021 года  
«21» октября 2021 г.

государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Новиковым  
Русланом Магомедовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка МБОУ Краснокаменская СОШ № 4, по адресу:  
662955, Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснока-  
менск, ул. Центральная, 17 А.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ  
Краснокаменская СОШ № 4 Каминская Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ограждения на крыше здания МБОУ Краснокаменская СОШ № 4 частично разрушены	<p><b>п. 24. Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (устарел)</b>  Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p> <p><b>Перешел в:</b>  <b>п. 17 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.</b>  Руководители организаций:  а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (по-</p>	01.06.2022	

		<p>крытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Краснокаменская СОШ № 4  
Каминская Ирина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«21» октября 2021 г.



(подпись)

Государственный инспектор Курагинского района по  
пожарному надзору  
Новиков Руслан Магомедович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

«21» октября 2021 г.



